

شهادة فحص مطابقة رقم: **C107/S/MH-2022**

التاريخ : 02/6/2022

تفاصيل الفحص:

رقم الطلب: 132/MH	أمر قبض رقم: 20920
اسم طالب الفحص: شركة دلتا أدفانسد سيستمز	العنوان: أم الشرايط - البيرة
هاتف: 0599777644	فاكس: 022964680

تفاصيل العينة:

اسم المنتج	مواصفات المنتج	اسم الشركة الصانعة	العنوان
SYNCRO AS	Analogue Addressable Contro Panel 1-2 Loop Models: SYNCRO AS, SYNCRO AS Lite, SYNCRO AS Marine	Kentec Electronics Ltd.	United Kingdom

هدف الفحص:

التحقق من مطابقة المنتج أعلاه لبنود المواصفة الأوروبية: EN 54-2, " FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS. CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT " EN 54-4, " FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS. POWER SUPPLY EQUIPMENT"

نتيجة الفحص:

تم التحقق من المنتج أعلاه ووجد بأنه مطابق لبنود المواصفة الأوروبية: EN 54-2, " FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS. CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT " EN 54-4, " FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS. POWER SUPPLY EQUIPMENT"
--

صلاحية هذه الشهادة حتى تاريخ 01/6/2023

هذه الشهادة تتكون من صفحة واحدة فقط

الفاحص: BSI Product Services (شهادة فحص رقم 0086-CPD-552614)

المدقق: م. معاذ داود

م. عدنان الحسن
رئيس قسم الميكانيك والهيدروليك

م. أحمد الأحمد

مدير دائرة الخدمات الفنية

1379/2022

Ramallah - AlMasyon - Ministries

Complex - AL Quds Build.- P O Box

Tel:+970-(0)2-2984144\2965191 Fax:+970-(0)2-2964433 info@psi.pna.ps www.psi.pna.ps