

شهادة فحص مطابقة رقم : **C156/S/MH-2022**

التاريخ : 07/9/2022

تفاصيل الفحص:

رقم الطلب: 209/MH	أمر قبض رقم: 25201
اسم طالب الفحص: شركة دلتا أدفانسد سيستمز	العنوان: أم الشرايط - البيرة
هاتف: 0599777644	فاكس: 022964680

تفاصيل العينة:

اسم المنتج	مواصفات المنتج	اسم الشركة الصانعة	العنوان
Numens Smoke Detectors	Analogue addressable photoelectric smoke detector. Model: SNA-360-S2, SNA-360-SL Base: CN302A, CN304A	(Ningbo) Ambest Electronic Co.	China

هدف الفحص:

التحقق من مطابقة المنتج أعلاه لبنود المواصفة الأوروبية:

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 "Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization"

نتيجة الفحص:

تم التحقق من المنتج أعلاه ووجد بأنه مطابق لبنود المواصفة الأوروبية:

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 "Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization"

صلاحية هذه الشهادة حتى تاريخ 06/9/2023

هذه الشهادة تتكون من صفحة واحدة فقط

الفاحص: BSI Management Systems Certification Ltd. (شهادة فحص رقم KM 587751)

المدقق: م. معاذ داود عازر راجد

م. عدنان الحسن
رئيس قسم الميكانيك والهيدروليك

م. أحمد الأحمد

مدير دائرة الخدمات الفنية

