



شهادة فحص مطابقة رقم : C141/S/MH-2023

التاريخ : 07/9/2023

تفاصيل الفحص:

رقم الطلب: 209/MH	أمر قبض رقم: 30153
اسم طالب الفحص: شركة دلتا أدفانسد سيستمز	العنوان: أم الشرايط - البيرة
هاتف: 0599777644	فاكس: 022964680

تفاصيل العينة:

العنوان	اسم الشركة الصانعة	مواصفات المنتج	اسم المنتج
China	Shenzhen DMT Technology Co.	Extinguishing Panel. Trademark : (FIRE SAFE) Model: PAL3004	Extinguishing Panel

هدف الفحص:

التحقق من مطابقة المنتج أعلاه لبنود المواصفة الأوروبية:

EN 54-2:1997 + A1:2006 "FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT"
EN 54-4:1997 + A2:2006" FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS POWER SUPPLY EQUIPMENT"

نتيجة الفحص:

تم التحقق من المنتج أعلاه ووجد بأنه مطابق لبنود المواصفات الأوروبية:

EN 54-2:1997 + A1:2006 "FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT"
EN 54-4:1997 + A2:2006" FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS POWER SUPPLY EQUIPMENT"

صلاحية هذه الشهادة حتى تاريخ 07/9/2024

هذه الشهادة تتكون من صفحة واحدة فقط

الفاحص: ECM Ente Certificazione Macchine. (شهادة فحص رقم 3N230703,MFCTC01)

المدقق: م. نور هرش

م. عدنان الحسن

رئيس قسم الميكانيك والهيدروليك

م. أحمد الأحمد
مدير دائرة الخدمات الفنية

07/9/2023

2258 Ramallah - AlMasyon - Ministries

Complex -AL Quds Build.- P O Box

Tel:+970-(0)2-2984144/2965191 Fax:+970-(0)2-2964433 info@psi.pna.ps www.psi.pna.ps