

شهادة فحص مطابقة رقم: **C105/S/MH-2022**

التاريخ : 02/6/2022

تفاصيل الفحص:

رقم الطلب: 132/MH	أمر قبض رقم: 20920
اسم طالب الفحص: شركة دلنا أدفانسد سيستمز	العنوان: أم الشرايط - البيرة
هاتف: 0599777644	فاكس: 022964680

تفاصيل العينة:

العنوان	اسم الشركة الصانعة	مواصفات المنتج	اسم المنتج
United Kingdom	Kentec Electronics Ltd.	Analogue Addressable 2-16 Loops Fire Control Panel <i>Models: TK followed by 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 or A, followed by 0, 1, 2 or 3, followed by 0, 1, 2 or 3, followed by 00 or A, H, I, J, K, L, M or N, followed by 1 through 8, followed by 1, 4 or 6, followed by 0, 1, 3, 4, 5, 6 or 7, may be optionally followed by 4 characters containing 0 through 8</i>	TAKTIS UL Fire

هدف الفحص:

التحقق من مطابقة المنتج أعلاه لبنود المواصفة الأمريكية:

UL 864, "CONTROL UNITS AND ACCESSORIES FOR FIRE ALARM SYSTEMS" 9TH ED.

نتيجة الفحص:

تم التحقق من المنتج أعلاه ووجد بأنه مطابق لبنود المواصفة الأمريكية:

UL 864, "CONTROL UNITS AND ACCESSORIES FOR FIRE ALARM SYSTEMS" 9TH ED.

صلاحية هذه الشهادة حتى تاريخ 01/6/2023

هذه الشهادة تتكون من صفحة واحدة فقط

الفاحص: Underwriters Laboratoty LLC (شهادة فحص رقم 20190523-S8485)

المدقق: م. معاذ داود

م. عدنان الحسن
رئيس قسم الميكانيك والهيدروليكم. أحمد الأحمد
مدير دائرة الخدمات الفنيةRamallah – AlMasyon - Ministries
Complex –AL Quds Build.- P O Box

Tel:+970-(0)2-2984144/2965191 Fax:+970-(0)2-2964433 info@psi.pna.ps www.psi.pna.ps