



## شهادة فحص مطابقة رقم: C104/S/MH-2022

التاريخ : 02/6/2022

تفاصيل الفحص:

رقم الطلب: 132/MH	أمر قبض رقم: 20920
اسم طالب الفحص: شركة دلتا أدفانسد سيستمز	العنوان: أم الشرايط - البيرة
هاتف: 0599777644	فاكس: 022964680

تفاصيل العينة:

اسم المنتج	مواصفات المنتج	اسم الشركة الصانعة	العنوان
Elite RS	Analogue Addressable 1 or 2 Loops Fire Control Panel <i>Models: Elite RS H Series, Elite RS A Series</i>	Kentec Electronics Ltd.	United Kingdom

هدف الفحص:

التحقق من مطابقة المنتج أعلاه لبنود المواصفة الأمريكية:

FM 1011, " DELUGE SPRINKLER SYSTEMS"  
FM 1012, " PREACTION SPRINKLER SYSTEMS"  
NFPA 72 "NATIONAL FIRE ALARM AND SIGNALING CODE"

نتيجة الفحص:

تم التحقق من المنتج أعلاه ووجد بأنه مطابق لبنود المواصفة الأمريكية:

FM 1011, " DELUGE SPRINKLER SYSTEMS"  
FM 1012, " PREACTION SPRINKLER SYSTEMS"  
NFPA 72 "NATIONAL FIRE ALARM AND SIGNALING CODE"

صلاحية هذه الشهادة حتى تاريخ 01/6/2023

هذه الشهادة تتكون من صفحة واحدة فقط

الفاحص : FM Approvals (شهادة فحص رقم 0003037016)

المدقق : م. معاذ داود حجاز راد

م. عدنان الحسن

رئيس قسم الميكانيك والهيدروليك

م. أحمد الأحمد  
مدير دائرة الخدمات الفنية

1379/2022

Ramallah – AlMasyon - Ministries  
Complex –AL Quds Build.- P O Box

Tel:+970-(0)2-2984144\2965191 Fax:+970-(0)2-2964433 info@psi.pna.ps www.psi.pna.ps